



Auftraggeber:	BSV Deutschland GmbH Christoph Riedel Fürstenwall 24 40219 Düsseldorf	Datum Anmeldung:	03-05-16
Referenz Auftraggeber:	DE32539	Datum Analyse:	03-05-16
Standort Musterentname:	-	Datum Bericht:	03-05-16 Version 1
Musterentnahme durch:	Auftraggeber	Anzahl Muster:	5

## ANALYSE

anzahl Muster: 5

ERGEBNISSE					
Muster Nummer / Beschreibung	Type	Asbestart	Masse %	Bindung*	Stella ID
P1 - 01T	Isolierung	N.A.	< 0,1	-	122291
P2 - 02Z	Isolierung	N.A.	< 0,1	-	122292
P3 - 03D	Isolierung	N.A.	< 0,1	-	122293
P4 - 04B	Isolierung	N.A.	< 0,1	-	122294
P5 - 05W	Isolierung	N.A.	< 0,1	-	122295

\*Erklärung: F = Festgebunden, NF = Nicht Festgebunden, N.A. = Nicht Auffindbar

**Bericht:** Asbestverdacht bei Entkernung eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1969. Probeentnahme P1 - P5. Kein Nachweis in untersuchten Proben. Rückbaufreigabe erteilt.

**Erläuterung:** Es gibt sechs verschiedene Arten von Asbest : Chrysotil , Amosit , Krokydolith , Anthophyllit , Aktinolyth und Tremolit . Wird eine dieser Arten in Ihrer Probe gefunden, enthält Ihre eingesandte Probe Asbest.